

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Citadele banka"
konta Nr.
LV56PARX0000872471014

Daugavpilī

11.06.2026

Nr. 13.4/043

Uz _____ Nr. _____

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90000077325
Krišjāņa Valdemāra iela 1,
Daugavpils

*TN objektam "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
būvniecība Nometņu ielā 103, Daugavpilī"*

Tehniskie noteikumi

1. Pirms tehniskās dokumentācijas izstrādes, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami tehniskās dokumentācijas veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LR MK Noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves", LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", "Aizsargjoslu likumam", LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", "Būvniecības likumam", "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam" un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Tehnisko dokumentāciju izskatīšanai un saskaņošanai jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (<https://bis.gov.lv/bisp/>) atbilstoši "Būvniecības likuma" prasībām. Izstrādāto tehnisko dokumentāciju saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām.
4. Tehniskās dokumentācijas vienu (akceptēto) eksemplāru iesniegt SIA "Daugavpils ūdens" papīrā veidā cietā vākā.
5. Būvniecības darbus var veikt persona, kas ir sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā vai būvkomersanta reģistrā reģistrēta persona, ar SIA "Daugavpils ūdens" tehnisko uzraudzību (pirms tranšējas aizbēršanas SIA "Daugavpils ūdens" pārstāvja izsaukums ir obligāts).
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas saņemt SIA "Daugavpils ūdens" rakstisko rakšanas darbu saskaņojumu.
7. Pēc būvdarbu pabeigšanas saņemt SIA "Daugavpils ūdens" atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai.
8. Seguma atjaunošanai un lietus ūdens novadīšanai tehniskos noteikumus (TN) pieprasīt DVPI "Komunālās saimniecības pārvalde" (Saules ielā 5a).
9. Pieslēgšanu esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem veic tikai SIA "Daugavpils ūdens".
10. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus.

ŪDENSAPGĀDEI

1. Paredzēt objekta pieslēgšanu SIA "Daugavpils ūdens" centralizētiem ūdensapgādes tīkliem Dn300mm (ķets) Nometņu ielas 103 teritorijā, ieprojektējot jauno ūdensvada aku. Pieslēgšanās vietā (ūdensvada akā) paredzēt noslēdzošo armatūru.
2. Uz ūdensvada pievada piederības robežas paredzēt ūdensmērītāju aku vai paredzēt ārpus piederības robežas pakalpojuma sniedzēja noteiktu vietu ēkā, ne tālāk par 2 (diviem) metriem no objekta ārējās sienas, jānodrošina ar pietiekamu apgaismojumu, temperatūru ne zemāku par +5 C, kurā var iebūvēt ūdens patēriņa uzskaites mezglu komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai. Uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" tehniskās dokumentācijas izstrādes gaitā.
3. Ūdensvada tīkla diametru noteikt ar aprēķinu, saskaņā ar LBN 222-15, LBN 221-15 un LBN 201-15 normām.
4. Ierīkojot ūdensvada tīklu izmantot polietilēna caurules (PE, HDPE un tml.).
5. Ūdensvada tīkla ielikšanas dziļumu paredzēt saskaņā ar LBN 222-15 normām.

KANALIZĀCIJAI


1. Paredzēt objekta pieslēgšanu SIA "Daugavpils ūdens" centralizētiem sadzīves kanalizācijas tīkliem Dn700mm (betons) esošajā kanalizācijas akā Nometņu ielas 103 teritorijā.
2. Kanalizācijas izvada diametru noteikt tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
3. Ierīkojot izvadu izmantot plastmasas caurules (PVC, PP un tml.).
4. Pievienojot ēku kanalizācijas tīkliem, ēkā paredzēt sadzīves kanalizācijas vēdināšanu.

Pēc objekta pieslēgšanas SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai jānoslēdz līgums ar SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai.

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes locekle

J. Lapinska

K. Dubrova 27044411

 10.06.2026

SIA "Daugavpils ūdens"
Izpilddirektors
Aleksandrs Kramorenko
10.06.2026