

09.07.2026 Nr. 3.-4.3/32

T E H N I S K I E N O T E I K U M I

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta, adrese, kadastra apzīmējums	Inženiertīklu pievadu jaunbūve Celtnieku iela 3B, Jēkabpils 5601 002 1384
Pieslēguma vieta pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas	Esošā ūdensvada līnija DN150mm, ķets no Brīvības ielas uz Celtnieku ielas daudzdzīvokļu māju mikrorajonu. Pieslēguma vietā uzstādīt dzelzsbetona grodu aku DN1500mm. Pieslēgumu veikt ar trejgabalu DN150x100mm. Akā uz atvadlīnijas uzstādīt atloku aizbīdni DN100mm. Ūdensvada pievada tīklu materiāls – PE 100 elektrometināmas caurules, iebūves dziļums ~ 1,80m. Pieņemto ūdensvada diametru pamatot ar aprēķinu. Atvadlīniju līdz ēkai izbūvēt saskaņā ar LBN 222-15. Esošajā hidrantu akā nomainīt pazemes tipa ugunsdzēsības hidrantu.
Pieslēguma vieta pie centralizētās kanalizācijas sistēmas	Esošā pašteses kanalizācijas līnija DN500mm, betons no Brīvības ielas uz Celtnieku ielas daudzdzīvokļu māju mikrorajonu, esošajā akā. Ja nepieciešams, uzstādīt papildus jaunu dzelzsbetona skataku DN1500mm. Kanalizācijas tīkla materiāls – PP, caurules ar uzmavām. Kanalizācijas līniju no ēkas līdz pieslēgšanās akai izbūvēt saskaņā ar LBN 223-15.
Prasības komercuzskaites mērāparāta mezglam un tā atrašanās vieta	Ūdens mērītāju uzstādīt ēkā labi pieejamā vietā horizontālā stāvoklī, kur gaisa temperatūra, nav zemāka par +5 °C.
Tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei, tai skaitā lietus notekūdeņu novadīšanai	Aizliegta lietus ūdeņu novadīšana pilsētas centralizētajā notekūdeņu sistēmā. Projekta dokumentāciju izstrādāt (būvspeciālistam vai būvkomersantam atbilstošā projektēšanas jomas darbības sfērā) un saskaņot Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā. Visus būvdarbus jāveic, neietekmējot esošās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas režīmu. Pirms tranšeju aizbēršanas un, veicot hidrauliskās pārbaudes, pieaicināt SIA „Jēkabpils ūdens” pārstāvi celtniecības darbu kvalitātes kontrolei. Pēc būvdarbu noslēgšanas iesniegt inženiertīklu izpilddokumentāciju (dwg formāts) un saņemt atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no izdošanas datuma

Pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentu izstrāde, ūdensapgādes ievada un kanalizācijas izvada, kā arī komercuzskaites mērāparāta mezgla izbūve vai pārbūve tiek veikta par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajos aktos būvniecības jomā.

Pēc pieslēguma ierīkošanas būvdarbu pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāsaņem pakalpojuma sniedzēja izsniegts atzinums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un jānoslēdz pakalpojuma līgums. Pakalpojumu sniegšana bez līguma ir aizliegta.

Komunālinženiere

L.Berģe

Berģe 29992138

lilija.berge@jekabpilsudens.lv

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU