



Tukuma ūdens

Reģ.Nr. LV49203000859, Pasta iela 29, Tukums, LV-3101

Tālr. 63107075, e-pasts: info@tukumaudens.lv

AS "Swedbank", Konta Nr.: LV22 HABA 0551 0284 9831 8 Kods: HABALV22

AS "SEB banka", Konta Nr.: LV83 UNLA 0050 0154 6707 4 Kods: UNLALV2X

Tukuma novada pašvaldība
pasts@tukums.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.2026/87

Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūvei Smilšu ielā 54, Tukumā

Izstrādājot projektu ņemt vērā sekojošas tīklu pieslēgumu lietas:

1. Lai nodrošinātu sadzīves un ugunsdzēsības patēriņu un, lai nodrošinātu tīklu apkalpošanu, pārbūvēt esošos ūdensvada un kanalizācijas tīklus, kas atrodas Smilšu iela 54 īpašumā, un novietot tos uz projektētās ielas (skatīt plānu pielikumā):
 - 1.1. Projektēto ūdensvadu pieslēgt pie esošā ūdensvada PE OD160mm pie īpašuma "Pavāri";
 - 1.2. pārbūvēt esošo ūdensvadu DN150mm un projektēto ūdensvadu pieslēgt pie esošā ūdensvada DN150mm pie ēkas Smilšu ielā 46A;
 - 1.3. Projektēto ūdensvadu sacilpot ar esošo ūdensvadu PE, OD110mm Smilšu ielā;
 - 1.4. Kanalizāciju pārbūvēt posmā no mājas "Pavāri" līdz esošajai kanalizācijai pie ēkas Smilšu ielā 46A;
2. Ūdensvadam projektā paredzēt:
 - 2.1. Ūdensvadu paredzēt no PE caurulēm PN10, OD160mm;
 - 2.2. Ūdensvada pievienojumu vietās izbūvēt noslēgaizbīdņus akās;
 - 2.3. Pie ēkas Smilšu ielā 46A paredzēt demontēt esošo ūdensvada aku un savienot ar esošo ūdensvadu DN150mm, akas vietā izbūvēt pazemes aizbīdni ar pagarinātu kātu un atzaru līdz Smilšu iela 46A īpašuma robežai;
 - 2.4. Smilšu ielā ūdensvadu krustojumā izbūvēt aku ar aizbīdņiem visos virzienos un uzstādīt hidrantu;
 - 2.5. Paredzēt esošo ūdensvada pievadu uz Smilšu iela 48 pārslēgšanu pie projektētā ūdensvada, uz pievada izbūvēt pazemes noslēgaizbīdni ar pagarinātu kātu un kapi;

- 2.6. Ugunsdzēsības hidrants paredzēt atbilstoši ugunsdzēsības noteikumiem akās;
 - 2.7. Projektētos tīklus izvietot ielu nodalījumos, nodrošināt iespēju piekļūt tīkliem un tos apkalpot;
 - 2.8. Projektēto ēku pieslēgumus projektēt no PE caurulēm PN10, diametrs pēc aprēķina, uz pievada izbūvēt noslēgaizbīdni akā;
 - 2.9. Komerzskaites mērāparāta mezglu izbūvēt ēkas tehniskajā telpā, horizontāli. SIA "Tukuma ūdens" veiks komercskaites mērāparāta uzstādīšanu un plombēšanu;
 - 2.10. Ārējai ugunsdzēsībai tuvākais hidrants - UH-34 - Smilšu iela 46A- ugunsdzēsības hidrants akā, darba kārtībā, spiediens ūdensvadā 5 bāri, atverot hidranta spiediens 2,4 bāri, caurplūde 20l/s, cilpveida ūdensvads.
3. Kanalizāciju projektā paredzēt:
- 3.1. Posmā no dzīvojamās mājas "Pavāri" līdz projektētai ielai, esošo kanalizāciju nomainīt ar PP, monolītsienu OD200mm, SN8 cauruļvadu, projektētā ielas posmā izbūvēt PP, monolītsienu OD250mm cauruļvadu līdz pieslēgumam pie esošās kanalizācijas DN400mm;
 - 3.2. Kanalizācijas tīklā paredzēt PP materiālu skatakas OD600mm. Akas, kas dziļākas par 2m paredzēt no PP OD1000mm skatakām;
 - 3.3. Projektēto ēku pieslēgumus projektēt no PP, monolītsienu caurulēm, SN8, diametrs pēc aprēķina, skatakas paredzēt no PP materiāla OD600mm. Akas, kas dziļākas par 2m paredzēt no PP OD1000mm skatakām;
 - 3.4. Projektētos tīklus izvietot ielu nodalījumos, nodrošināt iespēju piekļūt tīkliem un tos apkalpot.
 - 3.5. Lietus kanalizāciju un drenāžu aizliegts pieslēgt pie sadzīves kanalizācijas;
4. Izpildot projektēšanas un būvniecības darbus ievērot spēkā esošos Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības;
 5. Pirms projekta saskaņošanas BISā, nosūtīt izskatīt uz e-pastu zanda@tukumaudens.lv
 6. Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus.
 7. Pielikumā skatīt shēmu ar tīklu pieslēgumu vietām.

2026. gada 11.jūnijā
SIA „Tukuma ūdens” inženiere



Z.Valaine