



SIA "Tukuma Siltums"

Reģ.Nr.4920300126 Tukums. Asteru-6

LV-3101 t.63181509

e-pasts: info@tukumasiltums.lv

VAS "Valsts Nekustamie Īpašumi"

Reģ.Nr.40003294758

07.08.2026

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 14/2026

Objekta nosaukums un adrese: Siltumtrases un Siltummezgla projektēšanai
daudzdzīvokļu mājām Smilšu- 54 ,Tukums,Tukuma nov.LV-3101

1. **Siltumavots** SIA "Tukuma Siltums" katlu māja Asteru ielā -6,Tukums.
 - 1.1.Temperatūras režīms $t^{\circ}80/60^{\circ}C$. Pie ārējā gaisa temperatūras – $20^{\circ}C$
 - 1.2.Vasaras periodā karstā ūdens nodrošināšanai $50^{\circ}C$, temperatūras režīms no katlu mājas $65^{\circ}C/25^{\circ}C$
 - 1.3.Siltumnesēja spiediens katlu mājā, padeve 4 Bar, atpakaļgaitā 2 Bar

2. Norādījumi pār ārējo siltumtīklu projektēšanu :

- 2.1Pieslēgums uz daudzdzīvokļu mājām Smilšu-54, no siltumtīklu maģistrāles ar diam.Ø =219/355 mm pretī daudzdzīvokļu mājai Smilšu-38 (skatīt top.plānu)
- 2.1 Siltumtīklu maģistrāles un pievadu izbūvei izvēlēties tērauda rūpnieciski izolētās caurules (II sērija)
- 2.2 Siltumtīklu pievadu cauruļu diametrus izvēlēties atbilstoši daudzdzīvokļu ēku siltumslodzei.(kopējā pieprasītā siltumslodze $Q=758kw$)
- 2.3 Paredzēt pievadu izbūvei pievienojuma vietās pie siltumtīklu maģistrāles, izolētos noslēgventīļus

3.Prasības SM izbūvei:

- 3.1 Individuālais SM projektējams ar neatkarīgo apkures pieslēgumu atbilstoši ēkas nepieciešamajām siltumslodzēm.
- 3.2 Siltumenerģijas skaitītāju nodrošina SIA "Tukuma Siltums" saskaņā ar projektu
4. Noslēgt līgumu par siltuma piegādi ar SIA "Tukuma Siltumu", Asteru ielā 6.
5. Pasūtītājs projektēšanu un izbūvi veic uz sava rēķina , saskaņojot ar SIA „Tukuma Siltums”
6. Tehniskie noteikumi derīgi divi gadi

Tehniskos noteikumus izdeva : SIA "Tukuma Siltums"

Valdes loc.: _____ G.Kūla
m.t.29110365

Tehniskos noteikumus saņēma:

PPP projektu būv. eksperte _____ M.Bistrova